

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS E MICRO BIOLÓGICAS DA ÁGUA DISTRIBUIDA (PORTARIA GM/MS Nº 888/2021 E DECRETO Nº 5440)

| PARÂMETROS ABR 2023 | AMOSTRAS REALIZADAS | AMOSTRAS EM CONFORMIDADE | AMOSTRAS EM DESCONFORMIDADE | MEDIA/MÊS | VALOR REFERÊNCIA |
|--------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--|
| pH | 20 | 20 | 0 | 7,22 | 6,0 - 9,5 - RECOMENDADO |
| TURBIDEZ | 20 | 20 | 0 | 0,49 | 0-5 UT - OBRIGATÓRIO |
| COLORO | 20 | 20 | 0 | 0,76 | mínimo - 0,2 mg/L - OBRIGATÓRIO máximo - 2,0 mg/L - RECOMENDADO |
| COR | 20 | 20 | 0 | 4,9 | 0 - 15 UH - OBRIGATÓRIO |
| FLUORETOS | 1 | 1 | 0 | 0,86 | 0 - 1,5mg/L - OBRIGATÓRIO |
| COLIFORMES TOTAIS | 20 | 20 | 0 | ausência | ausência em 100ml de 95% das amostras examinadas no mês |
| ESCHERICHIA COLI | 20 | 20 | 0 | ausência | ausência em 100ml |

* Qualquer alteração nas características normais de água, antes de consumi-la, entre em contato com a EJW.

ATENÇÃO!!!!

O CONSUMO DE ÁGUA NÃO TRATADA, SEM ENSAIO, REPRESENTA RISCO À SAÚDE!