

## RESUMO ANUAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

ANÁLISE DA ÁGUA 2011		CLORO RESIDUAL mg/L	pH	TURBIDEZ UT	COR APARENTE uH	FLUORETO mg/L	COLIFORMES TOTAIS – PA Ausência em 100mL	COLIFORMES FECALIS – PA Ausência em 100 mL
<b>DEZ</b>	Amostras realizadas	20	20	20	20	20	20	20
	Amostras fora do padrão	0	0	0	0	0	0	0
	Média mensal	0,76	6,18	0,14	3,7	0,71	100%	ausência
<b>JAN</b>	Amostras realizadas	21	21	21	21	21	21	21
	Amostras fora do padrão	2	0	0	0	0	0	0
	Média mensal	0,81	6,32	0,41	2,62	0,62	100%	ausência
<b>FEV</b>	Amostras realizadas	21	21	21	21	21	21	21
	Amostras fora do padrão	0	0	0	0	0	1	0
	Média mensal	0,48	6,29	0,46	4,4	0,81	95,2%	ausência
<b>MAR</b>	Amostras realizadas	20	20	20	20	20	20	20
	Amostras fora do padrão	1	0	0	0	0	0	0
	Média mensal	0,42	6,36	0,29	3,2	0,79	100%	ausência
<b>ABR</b>	Amostras realizadas	20	20	20	20	20	20	20
	Amostras fora do padrão	1	0	0	0	0	0	0
	Média mensal	0,54	6,42	0,20	4,7	1,10	100%	ausência
<b>MAI</b>	Amostras realizadas	20	20	20	20	20	20	20
	Amostras fora do padrão	0	1	0	0	0	0	0
	Média mensal	0,80	6,39	0,36	3,2	0,84	100%	ausência
<b>JUN</b>	Amostras realizadas	20	20	20	20	20	20	20
	Amostras fora do padrão	1	0	0	0	0	1	0
	Média mensal	0,77	6,25	0,30	2,5	0,70	5%	ausência
<b>JUL</b>	Amostras realizadas	23	23	23	23	23	23	23
	Amostras fora do padrão	2	0	0	0	0	1	0
	Média mensal	0,65	6,56	0,19	3,8	0,73	95,6%	ausência
<b>AGO</b>	Amostras realizadas	23	23	23	23	23	23	23
	Amostras fora do padrão	4	0	0	0	0	1	0
	Média mensal	0,82	6,50	0,31	4,5	0,76	95,6%	ausência
<b>SET</b>	Amostras realizadas	22	22	22	22	22	22	22
	Amostras fora do padrão	1	0	0	0	0	0	0
	Média mensal	0,81	6,51	0,24	4,6	0,73	0%	ausência
<b>OUT</b>	Amostras realizadas	21	21	21	21	21	21	21
	Amostras fora do padrão	1	0	0	0	0	0	0
	Média mensal	0,76	6,19	0,24	5,0	0,76	100%	ausência
<b>NOV</b>	Amostras realizadas	27	27	27	27	27	27	27
	Amostras fora do padrão	0	1	0	0	0	0	0
	Média mensal	0,76	6,10	0,28	5,0	0,75	100%	ausência
N° amostras exigidas – Portaria 518MS		20	10	10	10	5	20	20
VMP – Valor Máximo Permitido		0,2 – 2,0	6,0 – 9,5	5,0	15	1,5	95%	ausência